

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
"Управление ветеринарии Белореченского района"

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Международная, 3
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №894 от 23.08.2016 г.)

Результат исследований по экспертизе № 15638 от 24.05.2018

При исследовании образца: вода питьевая

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604,
Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшихская, Вольная ул., д. 1

основание для проведения лабораторных исследований: плановое

место отбора проб: Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшихская, ж/д вокзал,
водонапорная башня

дата и время отбора проб: 26.04.2018 11:40

отбор проб произвел: комиссионно

количество проб: 1 проба

дата поступления: 26.04.2018

даты проведения испытаний: 26.04.2018 - 24.05.2018

на соответствие требованиям: СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения.

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	14	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ	не обнаружены	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Физико-химические показатели						
4	Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	мг/л	0,75	0,15	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014
5	Массовая концентрация хлоридов	мг/л	10,70	2,68	не более 350	ГОСТ 4245-72
6	Нитраты	мг/л	1,10	0,22	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты	мг/л	0,030	0,015	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014

Заместитель начальника ГБУ "Ветуправление Белореченского района"
по лабораторно-диагностической деятельности _____

Р.В. Сорокопуд

Заведующий химико-токсикологическим отделом _____

С.С. Фисина

М.П.

24.05.2018



Ответственный за оформление экспертизы: Дубоносова Е.М.