

**Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края  
"Управление ветеринарии Белореченского района"**

352631, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Международная, 3  
тел./факс (886155) 2-35-51, 2-32-83 E-mail: GUKKVU05@kubanvet.ru

Лицензия №77.99.18.001.Л.000197.12.08 от 03.12.2008 г. (бессрочно, приказ №405 от 31.05.2018 г.)

**Результат исследований по экспертизе № 114/А от 28.02.2023**

**При исследовании образца:** вода из водонапорной башни  
**принадлежащего:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшехская, Вольная ул., д. Д.1  
**заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшехская, Вольная ул., д. Д.1  
**основание для проведения лабораторных исследований:** плановое  
**дата документа основания:** 21.02.2023  
**место отбора проб:** Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Пшехская, ж/д станция, ул. Вокзальная. 9.  
**акт отбора проб:** № 110 от 21.02.2023 г.  
**№ сейф-пакета:** 05000110  
**дата и время отбора проб:** 21.02.2023 09:05  
**отбор проб произвел:** ведущий ветеринарный врач Ковальчук Е.Н.  
**в присутствии:** зам. Генерального директора ООО "Агроснаб-1" Лопухова Г.А.  
**НД, регламентирующий правила отбора:** ГОСТ 59024-2020: ГОСТ 31942-2012  
**производство:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСНАБ-1", ИНН: 2303028200, 352604, Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, ст-ца Пшехская, Вольная ул., д. Д.1  
**сопроводительный документ:** акт отбора, сопроводительное письмо  
**вид упаковки доставленного образца:** пластиковая бутылка 1,5 литра + 0,5 литра стерильная бутылка  
**состояние образца:** пригоден  
**масса пробы:** 2 литра  
**количество проб:** 1 проба  
**дата поступления:** 21.02.2023 11:45  
**даты проведения испытаний:** 21.02.2023 - 28.02.2023  
**фактическое место проведения испытаний:** отдел лабораторно-диагностической деятельности химико-токсикологический, бактериологический отделы ГБУ "Ветуправление Белореченского района"  
**на соответствие требованиям:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.  
**получен следующий результат:**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
<b>Микробиологические показатели</b>						
1	ОМЧ	КОЕ/мл	16	-	в 1 мл не более 50	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарномикробиологический анализ питьевой воды
2	Общее количество бактерий (ОКБ)	КОЕ	не обнаружено	-	в 100 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарномикробиологический анализ питьевой воды
3	Споры сульфитредуцирующих кластридий	КОЕ	не обнаружено	-	в 20 мл отсутствие	МУК 4.2.1018-01 - Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарномикробиологический анализ питьевой воды
<b>Показатели качества воды</b>						
4	Аммиак и ионы аммония	мг/дм <sup>3</sup>	0,39	0,08	не более 1,93	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
5	Массовая концентрация нитратов	мг/дм <sup>3</sup>	0,50	0,10	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ
6	Хлориды	мг/дм <sup>3</sup>	10,9	2,7	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 - Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов
<b>Физико-химические показатели</b>						
7	Массовая концентрация нитритов	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,003	-	не более 3,3	ГОСТ 33045-2014 - Вода. Методы определения азотсодержащих веществ

**Применяемое оборудование:**

№ п/п	Наименование оборудования	Дата проверки/аттестации
1	Термостат электрический сузовоздушный ТС-1/80 СПУ	15.10.2021
2	фотометр фотоэлектрический КФК-3 -01- "ЗОМЗ"	18.02.2021

Экспертиза не может быть частично воспроизведена без письменного разрешения лаборатории.  
\*\* Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.  
\*\*\* ОЛДД не несет ответственность за отбор, доставку проб (образцов) и достоверность информации, указанной в сопроводительных документах.

Исполняющий обязанности начальника отдела лабораторно-диагностической деятельности ГБУ "Ветуправление Белореченского района" \_\_\_\_\_ Р.В. Лазаренко  
Ведущий ветеринарный врач химико-токсикологического отдела \_\_\_\_\_ Т.С. Сергеева  
Ветеринарный врач бактериологического отдела \_\_\_\_\_ У.Ю. Побережная

М.П.

28.02.2023



Окончание документа  
*[Handwritten signature]*

Ответственный за оформление экспертизы: Лазаренко Р.В.